

Сертификат

Икономия на енергия и топлинна
изолация

Номер на изпитване 422 29199/1

Възложител

ETEM S.A.

light metals industry

1 Iroon Polytechniou Str.

19018 Magoula

Гърция

Продукт

прозоречно крило-разделителна рамка на прозорец-
профилно съединение

Описание

E-45

Монтажна
ширина
(дълбочина)

Монтажна ширина на разделителната рамка на
прозореца 60 mm
Монтажна ширина на прозоречното крило 67,5 mm

Фасадна ширина

135,5 mm

Материал
Повърхност

Алуминиев съединителен профил прахово боядисан,
анодирен

Вид и материал
на зоната на
изолация

Проходящи прегради (напречни ребра) от РА
66(полиамид) 25 % GF
Повърхностна обработка по хоризонтал
повърхнината на кухините са повърхностно
оксидирани

Особености

-/-

Коефициент на топлопреминаване



$$U_f = 2,1 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

(хвърля печат с текст: Акредитирана
изпитвателна лаборатория,
работеща съобразно методите на
държавния строителен контрол за
определяне на коефициентите на
топлопроводимост

ift Розенхайм 20. декември
2004

(подпис)

Улрих Зийберат
Ръководител на
института

(подпис)

и. А. Ханс – Юрген Хартман
Ръководител изпитвателна
станция топлинна изолация &
енергетика

Указания за публикации

В сила е ift- списъкът „Условия
и указания за използването на
ift-документи от изпитвания“.
Корицата може да се използва
като резюме.

Съдържание

Докладът от изпитването
обхваща общо 4 страници
1 Предмет
2 Изпитване
3 Отделни резултати



ift Розенхайм GmbH
Изпълнителен директор:
инж. Улрих Зийберат
д-р Йохен Пайхл

Теодор Гитл Шрасе 7-
9D-83026 РозенхаймТел:
+49(0) 8031 / 261-0Факс:
+49 (0) 8031 / 261-290
www.ift-rosenheim.de

Седалище: 83026
Розенхайм АГ Траунщайн,
HRB 14763Шпартасе
Розенхайм 38 22 BLZ 711
500 00

Сертификат от Агенция за
Наблюдения и Разрешения по
строителния закон: BAU18
признание в Европа: Nr. 0757

Долуподписаната, Светла Вескова Желязкова, удостоверявам верността на направения от
мен превод от немски на български език на следния документ: Сертификат за икономия на
енергия и топлоизолация.

Преводач:

Светла Желязкова




ROSENHEIM

Стандарти

EN ISO 10077-2 : 2003-10

Изчисляване на коефициентите
на топлопреминаване U_f . Числен
метод за рамки Съответства на
националните редакции DIN EN
ISO.

Онагледяване



Указания за приложение

Този акт на изпитване служи
за удостоверяване на
коефициентите на
топлопреминаване U_f

Валидност

Посочените данни и резултати се
отнасят изключително за
изпитаната и описана профилна
система.

Определянето на коефициентите
на топлопреминаване не дава
гаранция за други работни
качества и характеристики на
разглежданата конструкция.